

危険物製造所等災害発生届出書

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----------|--------------|----|----|---|
| 泉州南消防組合管理者 様 | | 和暦〇〇年〇月〇日 | | | | | |
| | | 届出者 住所（所在地） 〇〇市〇町〇番地 氏名（名称） 泉州南工業株式会社 （代表者氏名） 代表取締役 〇〇〇〇 電話番号 460-0119 | | | | | |
| 設置者 | 住所 | 〇〇市〇町〇番地 | | | | | |
| | 氏名 | 泉州南工業株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 | | | | | |
| 製造所等の別・区分 | | 貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 | | | | | |
| 設置許可年月日・番号 | | 和暦〇〇年〇月〇日 泉州南消防組合指令〇第〇〇—〇〇号 | | | | | |
| 災害発生日時 | | 和暦〇〇年 〇月 〇日 午前・午後 〇〇時 〇〇分 | | | | | |
| 災害発生場所 | | 〇〇市〇町〇番地 〇〇工場南側タンクヤード | | | | | |
| 災害を期した危険物の類、品名、数量 | | 第4類 第2石油類 灯油 20,000ℓ | | | | | |
| 原因及び発生の状況 | | 引火防止網の目づまりが原因で、危険物送油よりタンク変形 | | | | | |
| 応急処置の状況 | | 引火防止網の清掃。残油の抜き取り実施 | | | | | |
| 損害 | 建築物等 | | 死傷者 | | | | |
| | 建築物 | 円 | 死傷別 性別 | 死亡 | 重症 | 軽症 | 計 |
| | 設備 | 〇〇〇〇円 | | | | | |
| | 原材料 | 円 | 男 | | | | |
| | その他 | 円 | 女 | | | | |
| | 計 | 〇〇〇〇円 | 計 | なし | | | |
| 危険物保安監督者又は危険物取扱者氏名 | | 〇〇〇〇 | 免状番号 | 乙4類 大阪〇〇第〇〇号 | | | |
| その他必要な事項 | | | | | | | |
| ※ 受付欄 | | | ※ 経過欄 | | | | |
| | | | | | | | |

備考 1 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

2 ※印の欄は、記入しないこと。

添付書類

- ① 付近見取図・事業所内配置図
- ② 発生場所の詳細図
- ③ 事故の状況
- ④ 今後の対策
- ⑤ その他必要な図書（損害額のわかる見積書・事故状況の写真等）